



ALLEGATI (2)

14 MAR 2013

C.C. N. 13
 G.M. N.

COMUNE DI FOLLO

(Provincia della Spezia)

P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP)

Tel. 0187 599911 - Fax 0187 558149

Follo lì 13.03. 2013

Prot. n. 2376

Al Sig. Sindaco
Sede comunale

OGGETTO: Canalizzazione acque Via Nino Bixio in Loc. Valdurasca.

In riferimento ai lavori realizzati di canalizzazione della acque bianche in via Nino Bixio , si può relazionare alla S.V. quanto segue :

-i lavori sono stati eseguiti ad oneri ripartiti tra il Comune di Follo e L'impresa COEDINT S.r.l che ha realizzato un fabbricato di civile abitazione a monte di suddetta via.

Il tutto finalizzato alla realizzazione di una canalizzazione delle acque bianche di mt. 183 circa, lungo la via N. Bixio , come più volte richiesto dagli abitanti e dal comitato di frazione della zona.

I lavori ad oggi terminati, sono consistiti in :

- a carico impresa : scavo lungo la via , posa in opera di tubazione in PVC nera pesante Ø 315, pozzetti prefabbricati , griglia carrabile e ripristini della strada a regola d'arte;

- a carico del Comune : materiale occorrente e collegamento al pozzetto stradale .

Il tratto finale di collegamento , al tombino stradale di Via Valdurasca è stato realizzato dalle nostre maestranze , con la realizzazione di un pozzetto di decantazione in calcestruzzo finalizzato ad interrompere la velocità delle acque nella tubazione , data la forte pendenza della condotta , in modo da graduarne la stessa , con il convogliamento nel tombino esistente che attraversa la sede stradale provinciale .

Tale intervento finale è in sostituzione di una vecchia tubazione in PVC color rosso che aveva il compito di convogliare le acque di detta via e scaricava a cielo aperto.

L'opera per la sua semplicità, non necessita di particolari autorizzazioni , in quanto trattasi di opere di manutenzione nella parte finale e per la quasi totalità è completamente interrata.

Il tratto finale presentava difficoltà costruttive, dato il forte pendio , risolto tuttavia egregiamente ed a regola d'arte, e ne sono testimoni le copiose piogge di questi ultimi giorni che hanno senz'altro collaudato la sua tenuta.

Tanto doveva il sottoscritto ad evasione dell'incarico ricevuto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE LL.PP.
(geom. Gianni Domenichini)

